

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ RU C-VY ПБ58.В.00158/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0027011

Общество с ограниченной ответственностью "Голдбастик" (ООО "Голдбастик"). Адрес: 220141, Республика Беларусь, город Минск, улица Стариновская, дом 2, помещение 173, кабинет 3. Телефон: +375 17 2869390. Факс: отсутствует. Электронная почта: info@goldbastik.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Голдбастик" (ООО "Голдбастик"). Адрес: 220141, Республика Беларусь, город Минск, улица Стариновская, дом 2, помещение 173, кабинет 3. Телефон: +375 17 2869390. Факс: отсутствует. Электронная почта: info@goldbastik.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Состав для огнебиозащиты древесины Огнебиостоп "Бифлат Про+" GOLDBASTIK BO 34 (См. Приложение – бланк № 0021072), выпускаемые по ТУ ВУ 191905626.006-2016 с изменениями № 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.59.59

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний". См. Приложение – бланк № 0021072.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 191-С/ТР-19 от 31.05.2019 г., № 192-С/ТР-19 от 31.05.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 199-АСП/19 от 06.05.2019 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ ВУ 191905626.006-2016 с изменением № 1-3 «Составы для огнебиозащиты древесины»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2019 по 30.05.2022**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

подпись, фамилия

А.В. Савицкий

подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-BY.ПБ58.В.00158/19

(обязательная сертификация)

№ 0021072

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Состав для огнебиозащиты древесины Огнебиостоп "Бифлат Про+" GOLDBASTIK BO 34, выпускаемый по ТУ BY 191905626.006-2016 с изменениями № 1-3.	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".	Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 500 г/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь. Выдержал испытание на устойчивость к старению.
Состав для огнебиозащиты древесины Огнебиостоп "Бифлат Про+" GOLDBASTIK BO 34, выпускаемый по ТУ BY 191905626.006-2016 с изменениями № 1-3.	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".	Обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 300 г/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь. Выдержал испытание на устойчивость к старению.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

Инициалы, фамилия

А.В. Савицкий

Инициалы, фамилия