

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00658

Серия ВУ № **0044230**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, город Минск, улица Минина, 15, комната 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, город Минск, улица Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): [tisi@tisi.by](mailto:tisi@tisi.by); аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Голдбастик»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191905626; место нахождения: Республика Беларусь, 220141, город Минск, улица Стариновская, дом 2, помещение 173, кабинет 3. Адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220075, город Минск, переулок Промышленный, 9/4; тел.: +375 17 286 93 90; адрес электронной почты (e-mail): [info@goldbastik.com](mailto:info@goldbastik.com)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Голдбастик»; место нахождения: Республика Беларусь, 220141, город Минск, улица Стариновская, дом 2, помещение 173, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220075, город Минск, переулок Промышленный, 9/4

### ПРОДУКЦИЯ

Составы для огнезащиты древесины: огнебиостоп «Бифлат Про+» GOLDBASTIK BO 34; огнебиозащита «Бифлат Про» GOLDBASTIK BO 32 по ТУ ВУ 191905626.006-2016 «Составы для огнебиозащиты древесины».

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**  
3824 99 700 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 40 от 18.06.2021 Научно-исследовательской лаборатории огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0344; акт об анализе состояния производства от 28.07.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», эксперт-аудитор Елистратов О.А.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: СТБ 11.03.02-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний», пункты 5.3.2, 5.3.3. Состав огнебиостоп «Бифлат Про+» GOLDBASTIK BO 34 при расходе не менее: 500 г/м<sup>2</sup> обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности; 250 г/м<sup>2</sup> – 2 группу огнезащитной эффективности. Состав огнебиозащита «Бифлат Про» GOLDBASTIK BO 32 при расходе не менее 500 г/м<sup>2</sup> обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности. Срок сохранения огнезащитной эффективности составов 5 лет при использовании в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00132 от 01.07.2021.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.08.2023 **ПО** 30.06.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Давыденкова Ольга Владимировна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Елистратов Олег Александрович  
(Ф.И.О.)

